

Arenzano li 19 Aprile 2016

Spett.le:
Magnani & Sassi
Via Arrigo Negri, 14/16
42017 Novellara RE IT

Oggetto: Idoneità installazione su parete leggera del tubo corrugato INSET - FMP

I tubi corrugati della linea FMP, a marchio INSET, sono idonei ad essere installati in pareti cave/leggere (legno e/o cartongesso come definite nella norma EN 60670-1).

La norma impianti, § 751.04.2.6, indica che per installare un tubo in una generica struttura in materiale combustibile si devono utilizzare tubi NON propaganti la fiamma. I tubi INSET FMP si possono installare in tutte le strutture combustibili perché NON propaganti la fiamma, come dichiarato a catalogo e confermato dal certificato IMQ.

Inoltre, a ulteriore conferma dell'idoneità all'installazione sopra richiamata, è stato certificato il generico superamento della prova di Glow Wire Test a 850°C.

Restando a disposizione per eventuali approfondimenti o chiarimenti e gradita l'occasione per inviare i nostri cordiali saluti.

BOCCHIOTTI S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Sassi', written over a horizontal line.